

s lisovacími kabelovými spojkami pro Al i Cu kabely 16 mm² až 240 mm²

kabelové soubory pro spojování kabelů
a vedení s izolací z PVC, PE a XLPE
vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech,
pro uložení v zemi i v izolačních kanálech

kabelové soubory sestávají ze sady lisovacích spojek
a teplem smrštitelných spojek ke krytí spoje



KABELOVÉ SOUBORY PRO AL KABELY

Označení	Konstrukce žil Al kabelu*	Použitá teplem smrštitelná spojka	Použitá lisovací spojka	
			Typ	Počet ks v souboru
SLV 16AL	4x16re	SLV 6-25	16 ALU-ZE	4
SLV 25AL	4x25re	SLV 6-25	25 ALU-ZE	4
SLV 35AL	4x35re	SLV 16-50	35 ALU-ZE	4
SLV 50AL	4x50re	SLV 16-50	50 ALU-ZE	4
SLV 70AL	4x70re	SLV 25-70	RE 70 ALU-ZE	4
SLV 95AL	3x95sm+70re	SLV 25-70	SE 120 ALU-ZE	3
			RE 70 ALU-ZE	1
SLV 120AL	3x120sm+70re	SLV 35-185	SE 150 ALU-ZE	3
			RE 70 ALU-ZE	1
SLV 150AL	3x150sm+70re	SLV 35-185	SE 185 ALU-ZE	3
			RE 70 ALU-ZE	1
SLV 185AL	3x185sm+95sm	SLV 240/1x120	SE 240 ALU-ZE	3
			SE 120 ALU-ZE	1
SLV 240AL	3x240sm+120sm	SLV 240/1x120	SE 300 ALU-ZE	3
			SE 150 ALU-ZE	1

KABELOVÉ SOUBORY PRO CU KABELY

Označení	Konstrukce žil Cu kabelu*	Použitá teplem smrštitelná spojka	Použitá lisovací spojka	
			Typ	Počet ks v souboru
SLV 16CU	4x16re	SLV 6-25	16 KU-ZE	4
SLV 25CU	4x25re	SLV 6-25	25 KU-ZE	4
SLV 35CU	3x35re+25re	SLV 6-25	35 KU-ZE	3
			25 KU-ZE	1
SLV 50CU	3x50sm+35re	SLV 6-25	50 KU-ZE	3
			35 KU-ZE	1
SLV 70CU	3x70sm+50sm	SLV 16-50	70 KU-ZE	3
			50 KU-ZE	1
SLV 95CU	3x95sm+50sm	SLV 16-50	95 KU-ZE	3
			50 KU-ZE	1
SLV 120CU	3x120sm+50sm	SLV 16-50	120 KU-ZE	3
			50 KU-ZE	1
SLV 150CU	3x150sm+70sm	SLV 25-70	150 KU-ZE	3
			70 KU-ZE	1
SLV 185CU	3x185sm+95sm	SLV 35-185	185 KU-ZE	3
			95 KU-ZE	1
SLV 240CU	3x240sm+120sm	SLV 240/1x120	240 KU-ZE	3
			120 KU-ZE	1

*) Tyto kabelové soubory s lisovacími spojkami jsou určeny vždy jen pro jeden typ kabelu s konstrukcí žil, jak je uvedeno v tabulce.
Kabelové soubory pro kabely s jinou konstrukcí žil k doptání.

Poznámka: Sektorová jádra Cu kabelů **musí být** vždy před zalisováním do kabelové spojky **zkružena!**

POZOR !!! NOVÉ PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO INSTALACI TEPLEM SMRŠTITELNÝCH TRUBIC, KABELOVÝCH SOUBORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- viz. kap. 6, str. 93 a násl.